

DEPURATORE

01

05.03.2021

AGGIORNAMENTO

05.03.21

FB

05.03.21

FB

00

18.01.2021

EMISSIONE

18.01.21

FB

18.01.21

FB

REV. n°

DATA

DESCRIZIONE

VERIFICA

APPROVAZIONE

OGGETTO

AMPLIAMENTO STABILIMENTO LAMERI S.p.A.
via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 San Bassano (CR)

ELABORATO

COMMITTENTE

LAMERI
Cereals
S.p.A.

Via D.F. Cattaneo, 28/30
26020 SAN BASSANO (CR)

Ing. Corrado Fagloni
Direttore Tecnico

Ing. Eugenio Boni
Progettista

SOTTOSCRITTORE

DISEGNATORE

SCALA

FILE

DATA

enerplan S.r.l.
società di ingegneria

enerplan S.r.l. - Società di ingegneria
Via Giuseppe Donati, 41 - 41012 CARPI (MO) - Italia
Tel (+39)059.63.21.011 - Fax (+39)059.63.21.000
E-mail: enerplan@enerplan.it - PEC: amministrazione@pec.enerplan.it
Web: www.enerplan.it - P.IVA 02656860362
Capitale Sociale 100.000 € i.v. - C.C.I.A.A. n° 20602/2000

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE

PIANTA GUIDA
Scala 1:2000

PIANTA A QUOTA FONDAZIONI (-2,50 m) 1:100

PIANTA A QUOTA PIANO TERRA (0,00) 1:100

PIANTA A QUOTA +3,90 m. 1:100

SEZIONE A-A 1:100

SEZIONE B-B 1:100

MATERIALI DA IMPIEGARSI	
CALCESTRUZZO MAGRO PER SOTTOFONDAZIONI	A DOSAGGIO: 150 kg DI CEMENTO TIPO 325 PER MC. DI IMPASTO
CALCESTRUZZO PER PLATEA DI FONDAZIONE	CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 (Rck = 300kg/cmq) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 (160-210 mm) DIAMETRO MAX. INERTE: 20 mm.
CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE PER MURI E SOLETTE	CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 (Rck = 300kg/cmq) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 (160-210 mm) DIAMETRO MAX. INERTE: 15 mm.
ACCIAIO PER LE STRUTTURE IN CLS:	B450C con i seguenti valori: 1,15 ≤ (ft/fyk) < 1,35 (ft/fyk) ≤ 1,25 (Ak) ≥ 7,5%